

**RESPOSTA A PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS**  
**EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022**

**PROCESSO GERAL Nº 00010.2022.3.313.02**

**Objeto:** “REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO TIPO INVERTER, DE 12.000 A 48.000 BTUS, FRIO 220 V, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, E EM CONFORMIDADE COM O REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DO SESI.

A Comissão de Licitações do Serviço Social da Indústria- SESI– DR/RO, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados as respostas aos pedidos de esclarecimentos ao edital em epígrafe, conforme segue abaixo:

**Polo Frio Ar Condicionados Importação e Exportação Ltda**, inscrita no CNPJ nº. 01.402.548/0001-20, solicita esclarecimentos sob o edital pregão 001/2022, conforme abaixo:

**Item: 03 “Ar condicionado 36.000 Btus, compressor inverter, ciclo frio, 220 V bifásico, branco, gás refrigerante 410<sup>a</sup>, tipo High Wall”**

- 1- Será aceito por essa comissão o modelo PISO TETO, para atender o item 03 do TR? O modelo High Wall, disponíveis no mercado, atingem uma potência nominal entre 31 e 34.000 Btus, portanto inferior ao 36.000 Btus, exigidos no TR ou serão aceitos também potências menores?

**R- Não serão aceitos equipamentos de potência nominal inferior ao exigido, de forma que iremos alterar o termo de referência para High Wall de 34.000 Btus, considerando a indisponibilidade de potência nominal de 36.000 Btus, estes modelos de máquinas.**

- 2- Com relação as instalações dos aparelhos. Será permitido a subcontratação de mão de obra para realização dos serviços constantes no subitem 3.3 do termo de referência?

**R- Sim, será permitida, porém iremos alterar o termo de referência inserindo a previsão para subcontratação dos Serviços de Instalação dos equipamentos.**

- 3- No subitem 3.4 relaciona os materiais que devem ser fornecidos nas instalações e incluso nos preços dos condicionadores. Podemos então considerar que, demais materiais, como: tinta, massa corrida, cimento, argamassas, placa de gesso, canaletas e acessórios serão fornecidos pelo SESI, quando necessário for?

**R- Não. Todos os insumos necessários para instalação e adequações deverão ser fornecidos pela CONTRATADA.**

Porto Velho/RO, 31 de março de 2022.